

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról szóló EM rendelethez

A miniszteri rendelet célja, hogy megszüntesse az 50 MW feletti erőművek kötelező fűtőolaj-készletezési kötelezettségét, amely mára elavulttá és gazdaságtalanabbá vált. A változtatás alapján az érintett erőművek a földgáz biztonsági készletből történő ellátás révén is biztosíthatják a működésükhöz szükséges energiahordozókat, így nem szükséges külön folyékony szénhidrogén (fűtőolaj) készletet fenntartaniuk.